

LISTA DE CHEQUEO PARA OBRAS EN  
CONSTRUCCIÓN

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

| IDENTIFICACIÓN                                                                                    |  |                          |         |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------|------------------------------------------------------|--|
| Razón social empresa                                                                              |  |                          |         |                                                      |  |
| Representante legal                                                                               |  |                          |         |                                                      |  |
| Ubicación de la obra                                                                              |  |                          |         |                                                      |  |
| Tipo de obra                                                                                      |  |                          |         |                                                      |  |
| Duración estimada de la obra                                                                      |  | Fecha de término         |         |                                                      |  |
| Responsable de la obra                                                                            |  | Celular                  |         |                                                      |  |
| Cargo                                                                                             |  | Correo electrónico       |         |                                                      |  |
| N° trabajadores en obra                                                                           |  | Hombres                  | Mujeres | Descripción de la etapa de construcción              |  |
| Mandante                                                                                          |  |                          |         | 1. Excavación 2. Fundaciones 3. Movimiento de Tierra |  |
| Contratista                                                                                       |  |                          |         | 4.Obra Gruesa 5.Terminaciones 6.Otro                 |  |
| MOTIVO DE VISITA                                                                                  |  |                          |         |                                                      |  |
| 1.Denuncia de ruido 2.Denunica Malas Condiciones 3.Sentencia 4.Calidad del aire 5.Programa 6.Otro |  |                          |         |                                                      |  |
| Fecha de inspección                                                                               |  | Hora de inicio de visita |         | Hora de término de visita                            |  |

II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

2.1.- DEPARTAMENTO PREVENCIÓN - COMITÉ PARITARIO - PERMISOS

|                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                | SI | NO | NC |
| Cuenta con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seg. actualizado (riesgos de Sílice, Ruido ocupacional, Rayos UV, Transtornos musculoesqueléticos, etc.) y registra entrega a los trabajadores.              |    |    |    |
| Comité Paritario se reúne una vez al mes y mantiene actas de reuniones.                                                                                                                                        |    |    |    |
| Cuenta con Depto. De Prevención de Riesgos de Obra cumple las funciones mínimas.                                                                                                                               |    |    |    |
| Cuenta con Programa Anual de Prevención de Riesgos, cronograma de trabajo                                                                                                                                      |    |    |    |
| Depto. cuenta con Sistema de Gestión y Salud en el trabajo.                                                                                                                                                    |    |    |    |
| Registra accidentes y enfermedades profesionales.                                                                                                                                                              |    |    |    |
| Sist. de gestión de salud y seguridad en el trabajo tiene incorporado los contenidos de la Guía técnica para la elaboración del Plan de gestión del riesgo por exposición a sílice. de la Seremi de Salud R.M. |    |    |    |
| Realiza inducción en prevención de riesgos a trabajadores.                                                                                                                                                     |    |    |    |
| Asesora al Comité Paritario de faena, prestando asesoría en la investigación de accidentes.                                                                                                                    |    |    |    |
| Obra esta incorporada al Sist. Ev. de Impacto Ambiental                                                                                                                                                        |    |    |    |
| La Obra cuenta con Resolución de Calificación Ambiental                                                                                                                                                        |    |    |    |
| La Obra cuenta con Permisos Municipales                                                                                                                                                                        |    |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>2.2.- PROCEDIMIENTO Y EPP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO | NC |
| Existen procedimientos de trabajo por escrito para Trabajo: <input type="checkbox"/> Altura (Andamios) <input type="checkbox"/> Trabajo con Grúas Torre <input type="checkbox"/> Excavaciones <input type="checkbox"/> Trabajo c/ Hormigón <input type="checkbox"/> Socializado <input type="checkbox"/> Riesgo Eléctrico <input type="checkbox"/> Tareas críticas con exposición a Sílice. <input type="checkbox"/> Tareas críticas con exposición a Ruido ocupacional. <input type="checkbox"/> Otros |    |    |    |
| Se ha capacitado a los trabajadores en los procedimientos de trabajo seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |
| Los EPP cuentan con certificación de calidad (ISP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Existe registro de entrega de los EPP y su respectiva CAPACITACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Plan de emergencia (teléfonos emergencia, visible, enfocado a acciones en caso de accidente, evacuación de la obra, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| El personal está instruido en manejo de extintores (Registro capacitaciones en uso y manejo de extintores de todo el personal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |
| La Empresa cuenta con Resolucion Sanitaria para disposición final de los escombros, en lugar autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| Existe programa de verificación de condiciones generales de seguridad previo al inicio de cada jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>2.3.- FAENAS ESPECÍFICAS - CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO | NC |
| <b>Trabajo en Andamios:</b> Cuenta con procedimeinto para armado y desarmado de andamios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| Existen registros de capacitación en armado y desarme de andamios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| <b>Pantalla de protección NCH2458 of 99:</b> Cuenta con memoria de cálculo confeccionadas por profesional competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |
| Cuenta con procedimiento para instalación y mantención de las pantallas de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>De las Excavaciones (cualquier tamaño):</b> Existe estudio de mecánica de suelos con estudio de calicatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS:</b> Cuenta con tempresa constratistas: Cuantas <input type="text"/> N° trabajadores <input type="text"/> H/ <input type="text"/> M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Cuenta con Reglamento Especial para Empresas Contratistas y con difusion a los trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |
| Trabajadores de subcontrato son incluidos en acciones de prevención de la empresa mandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |
| <b>2.4.- SEGURIDAD INDUSTRIAL - MAQUINAS Y EQUIPOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI | NO | NC |
| <b>De la Instalación Eléctrica NCH 350 Of. 2000</b> El proyecto de la instalación eléctrica provisora, se encuentra aprobada por la autoridad competente SEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| La ejecución y manutención de la instalación eléctrica es supervisada por un técnico autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |
| <b>Maquinas y equipos:</b> Cuenta con Grúa Torre, indique N° <input type="text"/> ITET <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| Operador de la grúa cuenta con capacitacion sobre: <input type="checkbox"/> Procedimientos de trabajo <input type="checkbox"/> Conocimientos de mantención <input type="checkbox"/> Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| Operador de la grúa cuenta con examen ocupacional , incluye: <input type="checkbox"/> Condiciones psicosomáticas <input type="checkbox"/> Salud compatible <input type="checkbox"/> Test psicotécnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |
| La grúa cuenta con Programa de Mantención: <input type="text"/> Indique fecha última mantención: <input type="text"/> / <input type="text"/> / 20 <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| Existe personal de resguardo para la operación de grúa, señalero, loro y/o Reagger cuanta con capacitaciones sobre: <input type="checkbox"/> Capacitado en código de señales <input type="checkbox"/> Capacitado en estrobo de carga <input type="checkbox"/> Usa ropa identificatoria (chaleco reflectante u otro)                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| <b>Cuenta con Elevador de Plataforma, indique N° <input type="text"/></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| El equipo es subcontratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |
| <b>Operador se encuentra calificado y cuenta con capacitación, indique tópicos:</b> <input type="checkbox"/> Procedimientos de trabajo <input type="checkbox"/> Mantención <input type="checkbox"/> Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| Existe Programa de mantención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| Indique fecha última mantención: <input type="text"/> / <input type="text"/> / 20 <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>Cuenta con Equipos de Movimiento de Tierra, indique N° <input type="text"/> y tipo <input type="text"/></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| Equipos en buen estado y revisión técnica al día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |
| Conductores de maquinaria rodante, poseen licencia de conducir clase "D".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>2.5.- HIGIENE INDUSTRIAL Y EMISIONES</b>                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | NC |
| <b>Evaluaciones Ambientales:</b> Existe exposición a alguno de los siguientes agentes: __ Ruido laboral __ Humos metálicos __ Gases de Combustión __ Solventes __ Iluminación                                                                               |    |    |    |
| Se han realizado evaluaciones de estos agentes                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |
| Si existen evaluaciones sobre norma, se evalúa a trabajadores                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| <b>EMISIONES ATMOSFÉRICAS:</b> Cuenta con fuerza motriz por grupo electrógeno                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| Esta declarado como fuente fija (sólo si potencia es mayor a 20 KVA)                                                                                                                                                                                        |    |    |    |
| Cuenta con muestreo y análisis de gases (sólo si potencia es mayor a 150 KVA)                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| <b>2.6.- MANUAL NORMAS MÍNIMAS PARA DESARROLLO DE PROG. VIGILANCIA SILICOSIS</b>                                                                                                                                                                            | SI | NO | NC |
| Se realizó aplicación del manual a los trabajadores, comités paritarios, sindicatos y empleadores                                                                                                                                                           |    |    |    |
| Se envió a la Seremi de Salud acta con registro de difusión del manual                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Se efectúan mediciones <b>ambientales cualitativas</b> (Vigilancia Ambiental)                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| Se efectúa vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a sílice                                                                                                                                                                                    |    |    |    |
| Existe programa de protección respiratoria, considerando todos los agentes de riesgo químicos, según la guía técnica de selección y control de protección respiratoria ISP. y su difusión a los trabajadores, comités paritarios, sindicatos y empleadores. |    |    |    |
| Cuenta con aplicación de medidas de control (Ingenieril - Administrativa – EPP)                                                                                                                                                                             |    |    |    |
| <b>2.7- PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO</b>                                                                                                                                                                                                     | SI | NO | NC |
| Se realizó difusión del Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR) a los miembros del comité paritario, los dirigentes sindicales, trabajadores y empleadores.                                                                                    |    |    |    |
| Acta se envió a la Seremi de Salud R.M. y a la Inspección del Trabajo correspondiente.                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Cuenta con Sistema de Gestión para la Vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido (según PREXOR)                                                                                                                                      |    |    |    |
| Existe programa de protección auditiva, (revisar guía técnica de selección y control de protectores auditivos del Instituto de Salud Pública, ISP) y su difusión a los trabajadores, comités paritarios, sindicatos y empleadores                           |    |    |    |
| <b>2.8.- SELECCIÓN Y CONTROL DE EPP CAÍDA DE ALTURA</b>                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| Se realiza según Guía N° 3 del Instituto de Salud Pública (Selección, Evaluación de riesgos y condiciones de trabajo, Puntos de anclaje, Certificación de calidad de los equipos, capacitación sobre el uso y cuidado, etc.)                                |    |    |    |
| <b>III. FISCALIZACION EN TERRENO</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |
| <b>3.1.- SANEAMIENTO BÁSICO</b>                                                                                                                                                                                                                             | SI | NO | NC |
| Comedor reglamentario (mesones y banca material lavable, sistema de refrigeración, piso sólido, aislamiento de áreas de trabajo, etc.)                                                                                                                      |    |    |    |
| Cuenta con suministro de agua potable y lavaplatos                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| Servicios higiénicos en cantidad y estado reglamentarios/ B. Químicos                                                                                                                                                                                       |    |    |    |
| Duchas poseen agua caliente                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |
| Cuenta con sala de vestir (próx. a duchas, uso exclusivo)                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |
| Emisiones Atmosfericas: Se observan emisiones fugitivas de material particulado (carga y descarga de escombros, corte y/o pulido, etc.)                                                                                                                     |    |    |    |
| Casilleros en buen estado y en número suficiente (lockers)                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| <b>3.2.- ALMACENAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | NC |
| <b>Almacenamiento de Productos Químicos (desmoldantes, adhesivos, pinturas, etc.):</b> Se almacenan en obra productos químicos.                                                                                                                             |    |    |    |
| Almacenamiento en lugar exclusivo, señalizado, con acceso restringido.                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Lugar de almacenamiento de productos químicos tiene piso impermeabilizado y control de derrames                                                                                                                                                             |    |    |    |
| Los productos químicos están etiquetados español y se encuentran con sus hojas de seguridad                                                                                                                                                                 |    |    |    |
| Existe encargado del manejo y entrega de productos químicos                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |
| Se encuentran en sus envases originales y éstos están en buen estado                                                                                                                                                                                        |    |    |    |
| Bodega de almacenamiento de combustibles cuenta con un extintor con potencial de extinción 40 B                                                                                                                                                             |    |    |    |
| <b>Almacenamiento de Materiales áridos, hierros y escombros:</b> Se almacenan en obra.                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| Los acopios de materiales áridos tienen zona reservada (exclusiva)                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| Los acopios de tubos o elementos que rueden, cuentan con fijación que impida su deslizamiento.                                                                                                                                                              |    |    |    |
| Existe zona definida para acopio de escombros                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>3.3.- SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI | NO | NC |
| <b>De la Instalación Eléctrica NCH 350 Of. 2000:</b> Existen tableros eléctricos móviles, para distribución en la obra, con interruptores termo magnético, diferencial, tapa y puerta, con señalética de riesgo eléctrico.                                                                                                    |    |    |    |
| Cuenta con extensiones eléctrica, con enchufes en buen estado y no sobre cargado, sin uniones o derivaciones aisladas en forma deficiente                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| <b>De los Elementos de Protección Personal:</b> EPP Adecuados al riesgo, buen estado, los trabajadores utilizan los EPP correctamente.                                                                                                                                                                                        |    |    |    |
| <b>De La Señalización de la Obra y vías de escape:</b> Está señalizada la entrada a la obra, se encuentra delimitada y con control de las zonas de circulación de vehículos y peatones                                                                                                                                        |    |    |    |
| Existe señalización de uso obligatorio de elementos de protección (casco, calzados de seguridad, guantes, etc.)                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| Existe señalización de prohibido fumar en las instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| Existe cierre perimetral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| Existe señalización de advertencia por presencia de camiones.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |
| Existe acceso restringido a la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| Las vías de escape se encuentran señalizadas y libres de obstáculos                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| Los pasillos se encuentran libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| <b>3.4.- RADIACION ULTRAVIOLETA DE ORIGEN SOLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO | NC |
| Cuenta con señalización de los niveles de radiación Ultravioleta (indicado por la dirección meteorológica de chile)                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| <b>De los elementos de proteccion personal para proteccion UV:</b> ____ Gorros con protección de cara y cuello (legionario) ____ Uso ropa protectora adecuada ____ Gafas certificadas, con filtro UV ____ Filtro solar con FPS igual o mayor a 30 y PPD igual o Mayor a 4 ____ Otros E.P.P. acordes a los riesgos específicos |    |    |    |
| Existen áreas de descanso con protección contra Radiación solar (techo, malla, carpas, otros).                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| <b>3.5.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | NC |
| <b>Cuenta con Grúa Torre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| Escala de acceso a la cabina, cuenta con descansos y respaldo de Seguridad, y/o línea de vida vertical si corresponde                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |
| La grúa cuenta con letrero que indique: ____ Marca y modelo de la grúa ____ Longitud máxima de la grúa ____ Carga máxima en punta ____ Carga máxima de levante                                                                                                                                                                |    |    |    |
| <b>Cuenta con Elevador de Plataforma, indique Nº</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| El operario utiliza los EPP acordes al riesgo de caídas de altura                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |
| El área de comandos está protegida de caída de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
| Cuenta con letrero que indique: ~ Altura máx. de levante ~ Carga máx. de levante ~ Uso exclusivo materiales                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |
| <b>Cuenta con Equipos de Movimiento de Tierra, indique Nº y tipo</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |
| Equipos de movimiento de tierras cuentan con alarma audio visual                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |
| Están protegidas las partes móviles y transmisiones de maquinarias                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |
| <b>3.6.- EXCAVACIONES (cualquier tamaño)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI | NO | NC |
| Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,2 m., cuando no existe un estudio de mecánica de suelos que indique lo contrario (madera; hormigón proyectado con malla acma)                                                                                                                                              |    |    |    |
| Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos.                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |
| El borde de la excavación se encuentra libre de todo material que signifiquen caída de materiales y riesgo de atrapamiento. ( 0,5 mts mínimo )                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| Si la excavación se realiza mediante pala mecánica o retroexcavadora, se establece una zona de seguridad superior a 1.5 mts al radio de giro de la maquinaria pesada.                                                                                                                                                         |    |    |    |
| Se adoptan medidas para evitar derrumbes en excavaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —  | —  | —  |

|                                                                                                                                                                   |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 3.7.- FAENAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                          | SI | NO | NC |
| Del Trabajo en Andamios: Cuenta con faenas en andamios (indique N° de pisos )                                                                                     |    |    |    |
| Se manejan criterios de capacidad de soporte de los andamios.                                                                                                     |    |    |    |
| Está señalizada la capacidad de soporte de los andamios.                                                                                                          |    |    |    |
| Plataformas, andamios y pasarelas están protegidas con rodapiés, doble baranda y superficie antideslizante                                                        |    |    |    |
| Pie derechos apoyados en base sólida asegurando verticalidad de la estructura (para andamios fijos).                                                              |    |    |    |
| El anclaje del andamio está unido a la estructura, cuerpo por medio.                                                                                              |    |    |    |
| Andamios se encuentran con la totalidad de sus dispositivos originales (chavetas, crucetas, etc.)                                                                 |    |    |    |
| De las faenas en altura.                                                                                                                                          |    |    |    |
| Existen trabajos en altura (losas, fachadas, etc)                                                                                                                 |    |    |    |
| Trabajos en altura se realizan con mallas perimetrales y redes de seguridad.                                                                                      |    |    |    |
| Trabajadores en altura utilizan elementos de protección para riesgo de caída (Arnés, certificado según NCh 1258)                                                  |    |    |    |
| Cuerda de vida con anclaje a la estructura de la construcción y protección perimetral rigida.                                                                     |    |    |    |
| Pantalla de protección NCH2458 of 99: Existen redes de protección perimetral.                                                                                     |    |    |    |
| 3.8.- Otras Medidas Generales de Seguridad                                                                                                                        | SI | NO | NC |
| Escalas de mano en buen estado, afianzadas, se encuentran proyectadas sobre punto de apoyo ( 1 mt mínimos)                                                        |    |    |    |
| Se encuentran señalizadas áreas de riesgo                                                                                                                         |    |    |    |
| Las superficies de trabajo permanecen limpias y sólo con los materiales en uso.                                                                                   |    |    |    |
| Control de incendio: Aplica SÓLO para actividades al interior de la faena que tienen riesgo: pegado de alfombras, techos, etc e instalaciones de faenas y bodegas |    |    |    |
| Extintores en cantidad suficiente para carga combustible                                                                                                          |    |    |    |
| Extintores bien ubicados y señalizados                                                                                                                            |    |    |    |